

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

☎ улица 1 Мая, 2, город Кострома, 156000
email: kgvodokanal@bk.ru

☎ (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

22.11.2023 г. № исх.02.11/8297 д
На № б/н от 17.11.2023

Начальнику Управления
имущественных и земельных отношений
Администрации г. Костромы

«Информация о возможности подключения»
(технологического присоединения)

Н.А. Сентемовой

156005, г. Кострома, Конституции пл., д.2

Уважаемая Надежда Александровна!

На Ваш запрос от 17.11.2023 (вх. №13063 от 17.11.2023) МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» сообщает, что возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Локомотивная, 7г (кадастровый номер земельного участка 44:27:061202:447), к муниципальным централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения отсутствует.


Одновременно сообщаем, что в связи с отсутствием в данном районе муниципальных централизованных сетей водоотведения, рекомендуем предусмотреть обустройство герметичного водонепроницаемого выгреб.

Главный инженер



И.Н.Нечаев

Исп. Куванова Т.М.
тел. (4942) 44-03-26



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

☞ улица 1 Мая, 2а, город Кострома, 156000
email: vodokanal@kosgvk.ru

☎ (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование ливневой канализации объекта, расположенного по адресу: г.
Кострома, ул. Локомотивная, 7г, кадастровый номер 44:27:061202:447, площадью 2005 м².

№ 02.11/8176д от 20.11.2023 г.

Управление имущественных и
земельных отношений

(наименование организации)

1. При проектировании объекта предусмотреть закрытую систему ливневой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков со всей территории, прилегающей к нему. Исключить попадание поверхностных стоков на соседние участки.
2. Диаметр трубы определить проектом.
3. Сброс поверхностных стоков выполнить в технически возможный колодец сетей ливневой канализации, расположенных по улице Локомотивной. Выполнить ремонт колодца, в который будет произведен сброс.
4. При проектировании предусмотреть установку локальных очистных сооружений ливневой канализации заводского исполнения, с очисткой от ГСМ и ПАВ.
5. Пропускную способность локальных очистных сооружений определить проектом.
6. При проектировании предусмотреть мероприятия по минимизации загрязнения поверхностных стоков в соответствии с действующим Водным кодексом РФ и природоохранными нормативными законодательными актами федерального, регионального и местного значения.
7. Проектирование ливневой канализации производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.
8. Рабочую документацию согласовать с МУП города Костромы «Костромагорводоканал».
9. Строительство сетей ливневой канализации будет осуществляться согласно договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе ливневой канализации.


Настоящие технические условия на ливневую канализацию действительны в течение 3(трех) лет.

Главный инженер



И. Н. Нечаев

Колпаков П. В.
37-04-31





Муниципальное унитарное предприятие г.
Костромы «Городские сети»
(МУП г. Костромы «Городские сети»)

156004, Костромская обл, Кострома г, Береговая
ул, дом № 45А

Тел.: (4942)49-38-00; факс (4942)49-38-11

Эл. почта: gorsetkos@yandex.ru

ОКПО 88718018, ОГРН 1094401002343

ИНН/КПП 4401099890/440101001

Начальнику Управления, главному
архитектору г. Костромы
Управление архитектуры и
градостроительства

Козыреву А.В.

г. Кострома, пл. Конституции, д.2

«01» 02. 2024 г. № 13-01/00340

На № _____ от 24 января 2024 г.

О возможности подключения
(технологического присоединения)
ул. Локомотивная, 7Г

Уважаемый Алексей Викторович!

В ответ на Ваше обращение о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 44:27:061202:447 по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Локомотивная, земельный участок 7Г, сообщая, что возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, расположенных на вышеуказанном земельном участке отсутствует, в виду отсутствия сетей теплоснабжения в указанном районе.

Директор

Д.Ю. Сорокин



ТТК-2

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2
Костромские тепловые сети

Публичное акционерное общество
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2»
(ПАО «ТТК-2»)

Костромские тепловые сети
156061, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38

Тел.: (4942) 39-61-41

E-mail: kts@tgc-2.ru

ИНН/КПП 7606053324/440101001

07 ДЕК 2023

№

420/2100-2023

Начальнику отдела по выдаче
исходно-разрешительной
документации Управления
архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы
Мордзенко Л. В.

На блн от 16.11.2023г.

Об ответственности тепловых сетей ПАО «ТТК-2»

Уважаемая Любовь Вячеславовна!

На Ваш запрос об информации о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:061202:447, имеющем местоположение: Локомотивная, 7г сообщаем, что согласно утвержденной Схеме теплоснабжения города Костромы на территории кадастрового квартала 44:27:061202 тепловые сети ПАО «ТТК-2» отсутствуют.

Директор
Костромских тепловых сетей



И. В. Шиннов

Эл. почта



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром газораспределение Кострома»
(ООО «Газпром газораспределение Кострома»)

ул. Кузнецкая, д. 9, г. Кострома,
Костромская область, Российская Федерация, 156005
тел.: +7 (4942) 49-71-00, факс: +7 (4942) 31-56-92
e-mail: info@gas-44.ru

ОКПО 56213003, ОГРН 1234400003397, ИНН 4400015200, КПП 440001001

21.11.2023 № ИС-15/2437

на № 8/н от 17.11.2023

Начальнику Управления
имущественных и
земельных отношений
Администрации города Костромы

Н.А. Сентемовой

Конституции пл., д. 2,
г. Кострома, 156005

*О подтверждении технической возможности
транспортировки природного газа*

Уважаемая Надежда Александровна!

ООО «Газпром газораспределение Кострома» сообщает, что возможной точкой подключения к сети газораспределения земельного участка с кадастровым номером 44:27:061202:447, площадью 2005 кв. м, с видами разрешенного использования в точке подключения сети газопотребления объекта капитального строительства по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Локомотивная, д.7г, является распределительный газопровод высокого давления диаметром 108 мм по ул. Деминской в г. Костроме.

Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения составляет 5,0 м³/ч.

Главный инженер – Первый заместитель
генерального директора

И.С. Смирнов

А.И. Терентьев
(4942) 49-11-09